



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССРП-RU.ЧС13.Н.00339

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПК ПОЖХИМЗАЩИТА»,
место нахождения 115114, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ДЕРБЕНЕВСКАЯ,
ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 15,
ОГРН 5177746213145, телефон +7 495 5405037, факс +7 495 3745613, e-mail: shans@nphz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПК ПОЖХИМЗАЩИТА»,
место нахождения 115114, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ДЕРБЕНЕВСКАЯ,
ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 15,
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции
109316, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 45, СТРОЕНИЕ 1,
ОГРН 5177746213145, телефон +7 495 5405037, факс +7 495 3745613, e-mail: shans@nphz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610,
телефон/факс +7 495 529 8561, e-mail: pojtest@mail.ru, регистрационный номер RA.RU.10CH13 от 04.05.2015,
Уполномочен Некоммерческим партнерством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

код ОКПД 2: 32.99.11.111

код ТН ВЭД: 9020 00 000 0

Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-Е по ТУ 32.99.11-001-20216972-2018
с изменением 01-2020
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов
горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования.
Методы испытаний» (п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.10, 4.3.5, 4.3.7, 4.4.3 - 4.4.6, 4.4.8)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ,
ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 0015ТР выдан 18.11.2020 испытательной лабораторией
ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21MЧ01.

Акт о результатах анализа состояния производства № 15440 от 09.09.2020

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10CH13.

ТУ 32.99.11-001-20216972-2018 от 03.09.2018 с изменением 01-2020

Схема сертификации: 4с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

С

17.12.2020

ПО

17.12.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись

А.С. Етунян
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

В.А. Тумаков
инициалы, фамилия

М.П.



РП № 0003633



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.00135/19

Серия **RU** № **0135502**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПК Пожхимзащита». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, улица Дербеневская, дом 20, строение 29, этаж 2, комната 7.6. ОГРН: 5177746213145. Номер телефона: +74955405037. Адрес электронной почты: shans@npk-phz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПК Пожхимзащита». Место нахождения (адрес юридического лица): 115114, Россия, город Москва, улица Дербеневская, дом 20, строение 29, этаж 2, комната 7.6. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 109316, Россия, город Москва, Волгоградский проспект, дом 45, строение 1.

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты органов дыхания - Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-Е. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-001-20216972-2018 «Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-Е. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 0066/19 от 11.03.2019 Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Протокол испытаний № 13C/2019 от 06.03.2019 Испытательного центра средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет", аттестат аккредитации № RA.RU.21CI01. Протоколы испытаний №№ 937-18, 938-18 от 26.12.2018 Испытательного центра средств индивидуальной защиты органов дыхания и систем очистки газообразных и жидких сред «Экоцентр», аттестат аккредитации № RA.RU.21HA73. Протоколы лабораторных исследований №№ 29452, 29453 от 23.01.2019, с экспертными заключениями №№ 78-20-09.256.Л.645, 78-20-09.256.Л.646 от 25.01.2019 Испытательного Лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Акт о результатах анализа состояния производства от 30.11.2018 г. Руководство по эксплуатации, паспорт РЭ ПС 32.99.11-001-20216972-2018 «Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-Е. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемые стандарты: пункты 5.1.1.5, 5.1.1.8, 5.1.3.1-5.1.3.3 ГОСТ 12.4.285-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования. Методы испытаний»; пункты 5.1.3, 5.1.17, приложение Б ГОСТ Р 22.9.09-2014 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования»; подразделы 5.2, 5.5, 5.8, 5.9, пункты 5.10.1, 5.10.3 СТБ 11.14.05-2010 «Система стандартов пожарной безопасности. Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания. Общие технические требования и методы испытаний». Условия хранения продукции: УФМС «Шанс»-Е в герметичной упаковке производителя должны храниться в закрытых помещениях при температуре от 0°С до плюс 40°С и относительной влажности до 80%. При хранении самоспасатели не должны подвергаться механическим воздействиям, действию прямых солнечных лучей и паров агрессивных веществ. Срок хранения самоспасателей в ожидании применения с фильтрами ФСЗ - 5 лет, с фильтрами ФСЗ-С - 6 лет с даты изготовления. Срок службы: самоспасатель «Шанс»-Е является изделием спасения однократного применения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.03.2019

ПО 14.03.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Мулюков Рамиль Равилович
(Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)

